

# Obec Hanigovce

## Obecný úrad Hanigovce 12, 082 56 Hanigovce

č.j. 79/2019-117/Mp-04

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 28.08.2019

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTIE

Obec Hanigovce, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §63 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“), v súlade s § 26 a § 52 ods. 1 bod d) vodného zákona a § 66 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

vybudovanie vodnej stavby s názvom : „**Vodovodná prípojka a studňa**“ na pozemku parcelné číslo **C KN 398** katastrálne územie **Hanigovce**.

Stavebník: **Ing. Jaroslav Čekan, Pod Horou 236/8, 972 43 Zemianske Kostol'any**

#### **Popis stavby:**

**Studňa** sa navrhuje najskôr pre stavebné účely. Po výstavbe rodinného domu bude kopaná studňa slúžiť pre zásobovanie vodou navrhovaný rodinný dom. Studňa sa vykope na severovýchod od navrhovaného rodinného domu na parcele číslo 398. Studňa bude spúšťaná, na prvej skruži je osadený brit. Počas kopania sa budú na seba ukladať studňové skruže priemeru 1,00 m a výšky 1,0 m. Studňa sa vykope do hĺbky 6,5 m. Ostatné skruže sa obsypu, nakoľko terén je svahovitý. Posledná skruž je osadená tak aby vyčnievala nad upravený terén cca 500 mm. Na poslednú skruž sa osadí studničný poklop. Do studne sa osadí ponorné čerpadlo na vodu. Po vybudovaní rodinného domu sa pripojí rodinný dom vodovodnou prípojkou.

**Vodovodná prípojka** je navrhnutá z rúr HDPE DN 32 PN10 a je vedená zo studne k navrhovanému rodinnému domu. V st. 15,0 m sa trasa mení a je vedená k vývodu zdravotníckej rodinného domu. Dĺžka prípojky je 112,0 m. Uloženie potrubia je v pieskovom lôžku. Obsyp potrubia sa prevedie preosiatou zeminou /pieskom/. Zásyp sa bude prevádzať vykopanou zeminou bez väčších kameňov. Povrch terénu sa uvedie do pôvodného stavu.

#### **Závazné podmienky uskutočnenia vodnej stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z 03/2019, ktorú vypracoval B+B projekt s.r.o., Jánošíkova 26, 080 01 Prešov, zodpovedný Ing. Ivan Bača, ako zodpovedný projektant.
2. Stavebník je povinný pri výstavbe vodnej stavby dodržiavať všetky ustanovenia noriem platných pri zhotovovaní studní, ako aj bezpečnostné opatrenia okolia studne, ktoré zabránia prietoku znečisťujúcich látok do podzemných vôd.
3. V prípade, že nebude možné pokračovať v prácach podľa priloženej dokumentácie, stavebníci sú povinní predložiť projektovú dokumentáciu studne a projekt organizácie

- výstavby, ktorý umožní realizáciu studne v potrebnej hĺbke na čerpanie vody pre zásobovanie plánovaného objektu a požiadať o zmenu stavby pred dokončením.
4. Stavebník je povinný umiestniť vodnú stavbu podľa situácie osadenia stavby, ktorá je prílohou územného rozhodnutia č.j. 41/2019-45/Mp-03 zo dňa 29.05.2019, ktoré vydala Obec Hanigovce
  5. Umiestnenie studne na pozemku musí byť v zmysle normy ČSN 75 5115 s podmienkou minimálnej vzdialenosti od objektov znečistenia / kanalizácia, žumpa/ minimálne 12 m v protismere prúdenia spodnej vody od možného zdroja znečistenia.
  6. Stavebník je povinný začatie budovania vodnej stavby ohlásiť najmenej 7 dní pred začatím prác na stavebný úrad na adresu stavebnyurad@pecovska.sk.
  7. Po zhotovení studne je potrebné vykonať čerpaciu skúšku na výdatnosť studne, ktorú písomne potvrdí realizátor vodnej stavby a zároveň v realizačnom projekte vyznačí GPS súradnice studne. Správu z čerpacej skúšky a súradnice GPS predloží žiadateľ ku kolaudácii.
  8. Stavebník ku kolaudácii doloží typ použitého ponorného čerpadla a jeho technické parametre pri čerpaní vody.
  9. Voda z predmetného vodného diela nesmie byť používaná na podnikateľské účely.
  10. Na dokončenie vodnej stavby sa určuje lehota do 3 mesiacov od začatia výstavby.
  11. Stavebník je povinný po dokončení stavby požiadať o kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu.

Nedodržanie podmienok tohto povolenia na vybudovanie vodnej stavby je v zmysle § 77 ods. 1 písm. d) vodného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným povolením a môže mu byť uložená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

**V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania.**

### **O d v ô v o d n e n i e :**

Stavebník: Ing. Jaroslav Čekan, Pod Horou 236/8, 972 43 Zemianske Kostol'any podal dňa 18.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom : „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku parc. č. C KN 398 katastrálne územie Hanigovce.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vo veci konanie. Ku konaniu bolo doložené nasledovné podklady: projektová dokumentácia, výpis z listu vlastníctva č. 810, z ktorého vyplýva, že stavebník je vlastníkom predmetného pozemku a prislúchajúca snímka katastrálnej mapy, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 30,-€ zo dňa 17.07.2019.

Obec Hanigovce vydala záväzné stanovisko č. 79/2019-117/Mp-03 zo dňa 26.08.2019, ktorým overila zastavovacie podmienky pre studňu podľa § 120 ods.2 stavebného zákona

Obec Hanigovce preskúmala predloženú žiadosť na vybudovanie vodnej stavby, tzv. domácej studne, z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 73 vodného zákona a zistila, že vydaním povolenia pre vodnú stavbu a jej následným uvedením do prevádzky nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková časť tohto rozhodnutia.



## Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Hanigovce 12, 082 56 Hanigovce. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Obce Hanigovce.



**Alena Havrilová**  
starostka obce

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

.....  
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

**Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania:** č.j. 79/2019-117/Mp-04 zo dňa 28.08.2019

### **Dotknutým orgánom:**

1. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice

### **Na vedomie**

5. Ing. Jaroslav Čekan, Pod Horou 236/8, 972 43 Zemianske Kostol'any-Dolné Lelovce
6. Obec Hanigovce
7. Projektant – B+B projekt s.r.o., Jánošíkova 26, 080 01 Prešov
8. Spis